GMINA MIASTA SANOKA Sanok, 18.03.2015 r.

TI.271.1.2015

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na : ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1***

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytania oraz stosowne wyjaśnienia

Pytanie: 1. Czy uznane zostanie spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli oferent przedstawi poświadczenie wykonania robót budowlanych w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia w trzech obiektach o kubaturze min. 5000 m3 każdy, a roboty te zostały wykonane w ramach jednej umowy o roboty budowlane ?

Odpowiedź: Tak. Każde zadanie należy oddzielnie rozpisać w załączniku nr 4. Wymóg dotyczy ilości budynków o kubaturze min. 5000 m3.

Pytanie: 2. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej. W celu obliczenia wartości 1m2 okien PCV oraz drzwi aluminiowych z naświetlami konieczne jest ich zwymiarowanie z podanymi podziałami na kwatery. Wymiary stolarki okiennej oraz drzwiowej konieczne są również do obliczenia wsp. U=1,3 W/m2stC dla drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie: 3. W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania Obioru Robót Budowlanych w punkcie SST.03. MONTAŻ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Z ALUMINIUM podpunkt 2.2.2 widnieje zapis „Drzwi aluminiowe z przekładką termiczną, przeszklone ze szkła emaliowanego. W kosztorysie brak takiego zapisu. Proszę o podanie informacji czy drzwi należy wyposażyć w szkło emaliowane? Jeśli tak to jaki kolor szkła przyjąć, szkło emaliowane od strony zewnętrznej czy wewnętrznej, a może obustronnie?

Odpowiedź: Należy wykonać wg. Kosztorysu ofertowego,poz.3.6 tj. drzwi zewnętrzne Al ocieplone, z dwoma zamkami i klamką, szklone kasetowe z szybami dwustronnie bezpiecznymi (foliowane i odporne na uderzenia) z samozamykaczami, wsp. U=1,2 W/m2stC

Pytanie: 4. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej oraz drzwiowej

Odpowiedź: Kolor stolarki okiennej i drzwiowej podany jest w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie: 5. W pozycji nr 3.4 kosztorysu ofertowego widnieje zapis, aby przyjąć szyby obustronnie foliowane w oknach do Sali gimnastycznej, czy oznacza to że należy przyjąć szyby obustronnie bezpieczne?

Odpowiedź : Tak. Należy przyjąć szyby obustronnie bezpieczne.

Pytanie: 6. Jak należy interpretować poniższy zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

3.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących jedno lub dwa zadania. Jak wygląda podział na zadania.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia błąd pisarski w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po poprawce pkt. 3.3.1 otrzymuje brzmienie :

3.3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie: 7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Pytanie: 8. Proszę o uściślenie ilości grzejników, gdyż w pozycji 4.4 przedmiaru są przewidziane 155 kpl, natomiast zaworów jest 340 sztuk.

Odpowiedź : Wymianie podlegają grzejniki typu FAVIER 155 kpl. na grzejniki stalowe dwupłytowe lub konwektorowe. Wymianie podlega 340 szt. zaworów na termostatyczne.

Pytanie: 9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie na Waszej stronie dokumentacji technicznej w postaci rzutów poziomych kondygnacji SP nr 1 oraz przekrojów tych budynków. Jest to niezbędne w celu opracowania dokumentacji, właściwego doboru grzejników, a tym samym dokonanie prawidłowej wyceny. Za szybką odpowiedź z góry dziękujemy.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rzuty i przekroje budynku szkoły, oraz dokumentację instalacji c.o.

Pytanie:10.Zwracam się z prośbą o udostepnienie zestawienia grzejników podlegających wymianie oraz inwentaryzacji pomieszczeń z wykazem w których pomieszczeniach należy wymienić grzejnik a w których same zawory termostatyczne. Proszę również o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rzuty i przekroje budynku szkoły, oraz dokumentację instalacji c.o.

Pytanie: 11. Proszę o podanie grupy koloru farby silikatowej w poz. 1.18 przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek kolorystyki.

Pytanie: 12. W poz.2.4, 2.5 przedmiaru robót przyjęto gr. warstw wyrównawczych 3 cm- czy należy tak policzyć, czy zwiększyć krotność a poz. 2.5. (do ilu cm?)

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza poprawiony kosztorys.

Pytanie: 13. Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Jeżeli inwestor nie posiada to będzie wymagana inwentaryzacja.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie: 14. W elemencie 5 przedmiaru robót przyjęto 2x94,20 m3 wywiezienie gruzu na 2 km raz samochodem samowyładowczym i raz skrzyniowym. Czy tak ma zostać ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w poprawionym kosztorysie

Pytanie: 15. Czy utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej leży po stronie inwestora?

Odpowiedź: zgodnie z zapisami w poprawionym kosztorysie

Pytanie: 16. Czy w kosztorysie Inwestora załączonym do SIWZ zostały ujęte powierzchnie kominów w części nad dachem? Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi remont kominów? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu remontu kominów?

Odpowiedź: Nie. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi remont kominów.

Pytanie: 17. Czy ilość wykazana w przedmiarze rynien objętych wymianą nie jest za mała?

Odpowiedź: Wymianie podlega ilość wskazana w kosztorysie.

Pytanie: 18.Czy pokrycie dachu nie wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź : Pokrycie dachu nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z art. 38.1.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmianie podlegają następujące punkty specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jest 3.1 Nazwa zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku

Po zmianie 3.1 Nazwa zamówienia: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku**

Jest 3.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących jedno lub dwa zadania.

Po zmianie 3.3.1. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**

Jest 11.7 Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:

Znak Sprawy TI.271.1.2015 Oferta przetargowa na : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sanoku nie otwierać przed dniem 25.03.2015 godz. 10:30

Po zmianie 11.7 Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:

Znak Sprawy TI.271.1.2015 Oferta przetargowa na : **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku nie otwierać przed dniem 30.03.2015 godz. 10:30**

Zgodnie z art. 12a.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.03.2015 r. godz.10.00**, termin wniesienia wadium **30.03.2015 r. godz.10.00**, termin otwarcia ofert 30.03.2015 r. godz.10.30.

Z up. Burmistrza
EDWARD OLEJKO
z-ca BURMISTRZA