GMINA MIASTA SANOKA
38-500 SANOK

TI.271.1.2015 Sanok, 19.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na : ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1***

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytania oraz stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 19. Proszę o informację czy do malowania powinna być użyta farba silikonowa?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis w poz.1.18 kosztorysu ofertowego –Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków zewnętrznych, porowatych farbą emulsyjną **silikonową** dostosowaną do przyjętego systemu ocieplenia.

Pytanie 20.Proszę o podanie czy tynk mineralny ma mieć grubość 2 mm?
Odpowiedź: Tynk mineralny gr. 3 mm.

Pytanie 21. Jaki tynk akrylowy czy mineralny oraz jaka gramatura 1,5 mm czy 2 mm ma być zastosowany do ocieplenia budynku szkoły?
Odpowiedź: Tynk mineralny gr. 3 mm.

Pytanie 22. Jaka konkretnie jest kolorystyka elewacji, czy zamawiający może ją udostępnić oraz czy posiada ilość m2 poszczególnych kolorów?
Odpowiedź: Kolorystykę elewacji należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją. Ilość m2 poszczególnych kolorów należy oszacować z rysunku elewacji.

Pytanie 23. Dlaczego nie podano specyfikacji i rysunków stolarki okiennej oraz prawidłowych jej wymiarów?
Odpowiedź. Zamawiający uzupełnił dokumentację o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie 24. Czy Zamawiający rozważa przedłużenie terminu składania ofert?
Odpowiedź: Przedłużono termin składania ofert do dnia **30.03.2015 r., godz.10.00.**

Otrzymują:

1.Adresat

2.A/a.

Z up. BURMISTRZA
EDWARD OLEJKO
Z-CA BURMISTRZA