Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1; 38-500 Sanok tel.013 46 52800 0134630890
e-mail umsanok@um.sanok.pl

TI.271.1.2015 Sanok, 26.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na : ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1***

Zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający podaje treść zapytania oraz stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 40. Czy w związku z wymianą stolarki okiennej zamówienie obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych?
Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych.
Pytanie 41. Jakiej klasy bezpieczeństwa mają być szyby w salach gimnastycznych?
Odpowiedź: Szyby obustronnie bezpieczne. Grubość odpowiednia do wielkości kwater.
Pytanie 42.W przedmiarach brak pozycji dotyczących rusztowań (rozłożenia oraz ich pracy)
Odpowiedź: Element 1. Kosztorysu ofertowego ma treść-Docieplenie ścian zewnętrznych – w cenach jedn. uwzględnić rusztowanie.

Z up. Burmistrza
Piotr Uruski
Z-CA BURMISTRZA

Otrzymują:

1.Adresat

2.A/a.

ICELAND LIECHTENSTEIN NORWAY eea grants

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009-2014